

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali środowiskowo – sportowej w Kobylinie.

Dnia 27.11.2008 roku do zamawiającego wpłynęło pismo z następującymi pytaniami:

1. Prosimy o możliwość zamiany kabla łączącego czujniki dymu z HLGs 300/500 3x1,5 na kabel uniepalniony YnTKSYekw.
2. Prosimy o wyjaśnienie co mają Państwo na myśli w pozycji 175 „profile przyścienne z tworzyw sztucznych”.
3. W pozycji 174 przedmiaru pojawia się wykładzina PCV typu Tarkett. Prosimy o podanie konkretnego produktu lub określenie parametrów. Czy wykładziny nie powinno być 16,9 m²?
4. Czy istnieje możliwość zastosowania innych pali niż wskazane w opisie technicznym?

Odpowiedzi:

Ad.1

Do czujek p-poż należy zastosować kabel typu HLGs zgodnie z dokumentacją projektową.

Ad. 2

Profile przyścienne ujęte w poz. 175 są to listwy przyścienne.

Ad. 3

Proszę przyjąć wykładzinę klasy np. Tarket granit w ilości z obmiaru 15,975.

Ad.4.

Nie ma możliwości zastosowania innych pali niż wskazane w opisie technicznym.

BURMISTRZ KOBYLINA

Bernard Jasiński