

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali środowiskowo – sportowej w Kobylinie.

Dnia 28.11.2008 roku do zamawiającego wpłynęło pismo z następującymi pytaniami:

Kosztorys - instalacje sanitarne

1. Dotyczy poz. 9.

Czy cement murarski „15” ma normę 0,00006 t/szt.? Wg nas powinno być 0,00001 t/szt.

Kosztorys budowlany

1., Dotyczy poz.99.

Wg. załączonego wykazu stolarki otworowej drzwi PCV „Z3” mają wymiar w świetle ościeży 1300*2500 (2 szt.) a wg kosztorysu ofertowego wymiar w przedmiarze jest podany 1100*2500 (2 szt.). Proszę podać, który wymiar jest prawidłowy.

2. Dotyczy poz. 101.

Wg wykazu stolarki otworowej drzwi stalowe „D4” mają wymiar 1100*2355 (2 szt.) w świetle ościeży (1000*2400 w świetle ościeżnicy), a w kosztorysie ofertowym wymiar jest podany 1000*2455 (2 szt.). Proszę podać który wymiar jest prawidłowy.

3. Dotyczy poz. 102.

Proszę wskazać, gdzie w zestawieniu stolarki otworowej są wykazane drzwi stalowe wymienione w poz. 102 kosztorysu ofertowego. Wg nas nie ma ich w tym zestawieniu. W uwagach w zestawieniu (DI) są wymienione drzwi z poz. 102, jednak w ilości (szt.) ich nie ma. Ilość jest zgodna z ilością drzwi wymienionych w poz. 104 kosztorysu ofertowego.

4. Dotyczy poz. 126.

Proszę sprecyzować, czy krotność wymieniona w tej pozycji jest właściwa. W opisie w kosztorysie ofertowym jest wymieniona krotność –2, a wg wyliczenia z normy wychodzi krotność – 6.

Odpowiedzi:

Kosztorys – instalacje sanitarne

Program kosztorysowy Norma 3 podaje normę 0,00006 t/szt.

Program kosztorysowy Norma Pro podaje normę 0,06 kg/szt.

Katalog KNR 2-15 wyd. III uzupełnione Warszawa 1987 podaje normę cementu 0,06 kg/szt.

Wobec powyższego normę cementu murarskiego „15” pozostawiamy bez zmian tak jak jest w kosztorysie ofertowym - 0,00006 t/szt.

Kosztorys budowlany

Ad. 1 i 2

W przypadku rozbieżności pomiędzy pozycjami kosztorysowymi i zestawieniem stolarki i ślusarki, jako priorytetowe proszę przyjąć tabele zestawieniowe w projekcie architektury.

Ad. 3

W przedmiarze występują drzwi stalowe o ognioodporności EI 60 do kotłowni oznaczone w zestawieniu jako D1 . Można zastosować drzwi drewniane EI 60 .

Ad. 4

Krotność wymieniona w pozycji jest właściwa.

BURMISTRZ KOBYLIN A

Bernard Jasiński