

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali środowiskowo – sportowej w Kobylinie.

Dnia 01.12.2008 roku do zamawiającego wpłynęło pismo z następującymi pytaniami:

1. Ławki szatniowe – pozycja 202 – wymiary 200/160/30 – z wymiarów wynika, że jest to ławka jednostronna. Prosimy o potwierdzenie.
2. Dostawca siedzisk sportowych zgłosił nam, że według niego źle zaprojektowano trybuny, ponieważ wysokość podkolanowa dla montażu siedzisk sportowych wynosi 45 cm. W projekcie taką wysokość mają stopnie. Zachodzi potrzeba obniżenia stopni, na których montowane są siedziska do 40 cm. Prosimy o potwierdzenie, że mimo tego do wyceny należy przyjąć siedziska montowane bezpośrednio na stopniach (jak na przekroju).

Odpowiedzi:

Ad.1

Tak, ławka jednostronna.

Ad. 2

Trybuny zaprojektowano poprawnie, należy przyjąć wysokość montowania siedziska jak na przekroju.

BURMISTRZ KOBYLINA

Bernard Jasiński