

PYTANIA – ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę hali środowiskowo – sportowej w Kobylinie.

Dnia 10.12.2008 roku do zamawiającego wpłynęło pismo z następującymi pytaniami:

1. W projekcie wykonawczym: konstrukcja stalowa dachu hali mowa jest o blasze trapezowej grubości 1,25mm, która winna być zamontowana w miejscach występowania worków śniegowych tj. w odległości 5m od attyki budynku wystającego ponad dach. Czy więc należy ująć ten rodzaj blachy? Jeśli tak, to proszę podać w jakiej pozycji kosztorysu.
2. Jaki jest sposób otwierania okien O2 na hali sportowej?(np. ciągnio hau-tau lub mechaniczno-elektryczne otwieranie okien)
3. W poz. 69 Kosztorysu ofertowego elektrycznego dotyczącym obsługi geodezji proszę określić szczegółowo co powinniśmy uwzględnić w tej pozycji. Czy dotyczy ona tylko branży elektrycznej czy również całej obsługi geodezyjnej budowy?

Odpowiedzi:

Ad. 1

Tak, zgodnie z dokumentacją należy w obszarze j. w. przyjąć zastosowanie blachy grub. 1,25 na obszarze 642 m² (na pozostałej powierzchni zgodnie z dokumentacją). Należy uśrednić cenę blachy w pozycji nr 63 (cena jednostkowa winna uwzględniać zastosowanie dwóch rodzajów blach).

Ad. 2

Należy zastosować np. ciągnio hau-tau.

Ad. 3

Poz. 69 dotyczy obsługi geodezyjnej branży elektrycznej.

BURMISTRZ KOBYLINA

Bernard Jasiński