



LEGENDA:

- Oprawa świetlowkowa z kloszem 2x58W IP44
- Oprawa świetlowkowa typu plafon 2x18W IP44
- Szyfona lampa sufitowa
- Szyfowy kłódek montowany do ściany
- Oprawa typu plafon z modułem AW montowana na zewnątrz budynku
- Oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
- Łącznik pojedynczy 230V, 16A, IP20, pl
- Łącznik świecznikowy 230V, 16A, IP20, pl
- Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP20, pl
- Gniazdo 230V, 16A, 1P+N+PE, IP44, pl
- G - gniazdo do zastąpienia grzejnika - 1000W, 2000W - moc grzejnika
- Punt zasilała urządzenia
- Rozdzielnica elektryczna
- Tasiemka FeZn 30x4mm - uziem otokowy
- Złącza końcowe
- Drut FeZn 16mm - zwody poziome
- Fut FeZn 16mm - przewody odprowadzające

UWAGI:

1. Zarządzenie oświetlenia realizowane będzie poprzez łączniki miejscowe.
2. Instalacje wykonane o stopniu ochrony min. IP20, w części kuchennej oraz pomieszczeniach sanitarnych IP44.
3. Stosować przewody o izolacji 750V.
4. Z uznomu wykonawcy wypusty do podłączenia rozdzielnic głównych szczyt budynku, wydmawiaczy oraz kieszonki sieci wykonanych z elementów przewodzących, tj. CO, wod-kan, gaz.
5. Rezystancja wypadkowa uznomu R<=10 Ohm.

**NEPOMUCENÓW - ŚWIETLICA:
RZUT DACHU - REMONT - instalacje elektryczne
SKALA 1:50**