

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE

Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę kanalizacji deszczowej przy ul. Rawickiej w Kobylinie.

Burmistrz Kobylina informuje, że 28.08.2008 roku wpłynęło pismo z następującym zapytaniem: „w przedmiarze robót ujęto naprawę murku oporowego, w którym brak jest zbrojenia – czy powinno być uwzględnione, jeżeli tak to jakie?”

Odpowiedź:

W pozycji naprawa murku oporowego (poz. nr 17 kosztorysu) należy uwzględnić koszty zbrojenia prętami Ø 10 mm, siatka - 3 pręty podłużne oraz pręty poprzeczne co 50 cm.

BURMISTRZ KOBYLINA

Bernard Jasiński